

Inčukalna novada izpilddirektoram
Oskaram Kalniņam

Par PII „Minka“ piebūves
būvniecību.

Atsaucoties uz rakstu, ko Modris Jaunupa kungs raksta par PII piebūves būvniecību, kā arī par fotogrāfijām, var secināt:

Cilvēkam no malas, kas nav iedziļinājies būvniecības procesā rodas savādas izjūtas skatoties uz jaunceļamo piebūvi. Vējšs pacēlis – atrāvis jumta pārsega malu un redzamas jumta latas.

Zem šīm latām ir ierīkota difūzijas plēve, kas novada uzkrājušos ūdeni no jumta, konstrukcijas un pārsegums ir aizsargāts no nokrišņiem. Otrā pusē nobeigs ieklāt difūzijas plēvi un jumta pārsegu ņems no jumta pavisam. Jumta latas būs redzamas kamēr tiks ierīkots jumta segums. Jumta latas ir apstrādātas ar pretpuves ķīmiju un tām nekas nevar notikt, jo arī ēkas ekspluatācijas laikā latas samirkst un atkal izžūst, jo tās atrodas ventilācijas spraugā. Objekts būvniecības laikā netiek bojāts, kā arī jumta pārklājs nav jāmaina. Būvniecība atbilst visām kvalitātes prasībām.

Būvuzraugs:

Būvuzraugs
Jānis Palkavnieks
Serf. Nr. 20-3556
Paraksts

Jānis Palkavnieks